

งวดที่ 1 (งวดเดียว)


**รายละเอียดการจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด**

สถานที่ติดตั้ง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ 228 หมู่ 2 ตำบลหินกอง
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ครบชุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2. ติดตั้งสายไฟแรงสูง (L) ขนาด 50 SAC 3 เฟส และติดตั้งสายนิวตรอน (N) ขนาด 50 AW พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นระยะทาง 320 เมตร
3. ทำการต่อสายแรงต่ำที่มีอยู่เดิม เชื่อมต่อเข้าหม้อแปลง
4. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบติดตั้งหัวเสา
 - DDE ติดตั้งอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในจุดต้นทาง
 - DE ติดตั้งอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในจุดปลายทาง
 - SP ติดตั้งอุปกรณ์ต่อหัวเสา รองรับการเดินสายในแนวตรง
5. กำหนดส่งมอบ 30 วัน


(นายภานุมาศ เรืองทิพย์)

ผู้กำหนด


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี)

ผู้ตรวจ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)

ผู้อนุมัติ