

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 40,000 รวมเงิน 160,000.-บาท

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มีรายละเอียดดังนี้

1. คุณลักษณะทั่วไป

1.1 เครื่องปรับอากาศ

2. คุณลักษณะทางเทคนิค

- 2.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียูต่อชั่วโมง มีจำหน่ายในท้องตลาด ใช้ระบบไฟฟ้า 220 หรือ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต
- 2.2 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการตรวจหรือชำระตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมเครื่องหมายถึงเครื่องปรับอากาศตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
- 2.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงานเดียวกันทั้งชุด ระบายลมร้อนและชุดระบายลมเย็น ชุดควบคุมความเย็นแบบมีสายหรือแบบไร้สาย
- 2.4 เครื่องปรับอากาศต้องมีขนาดความเร็วลมไม่ต่ำกว่า 1000 CFM และค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นไม่ต่ำกว่า 10.56
- 2.5 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประกอบดังต่อไปนี้
 - มีเบรกเกอร์ ตัดตอนไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัว/เครื่อง
 - ท่อทองแดงหุ้มฉนวนสำหรับสารทำความเย็นไม่เกิน 6 เมตร
 - ต้องมีชายางหรือขาแขวนชุดระบายลมร้อน
- 2.6 มีคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1 เล่ม/เครื่อง
- 2.7 ระยะเวลาประกันเครื่องตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามระเบียบทางราชการกำหนดอย่างน้อย 1 ปี
- 2.8 ส่งมอบสินค้าได้ในระยะเวลา 30 วัน


3. อุปกรณ์ประกอบด้วย

- 3.1 มีเบรกเกอร์ ตัดตอนไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัว / เครื่อง
- 3.2 ท่อทองแดงหุ้มฉนวนสำหรับการทำความเย็นไม่เกิน 6 เมตร
- 3.3 ต้องมีชายางหรือขาแขวนชุดระบายลมร้อน



(ผศ.รจเรช แสงอาทิตย์)

ผู้กำหนดรายละเอียด



(นายพงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า)

ผู้ตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)

ผู้อนุมัติ