

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ประกอบห้องบรรยาย 18-307
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

- 1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 23,100 บีทียู
- 1.2 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส ในประเทศไทย
- 1.3 ได้รับการรับรองจาก มอก.2134-2545 และได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และ ISO 9001:2008
- 1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และยี่ห้อเดียวกัน
- 1.5 มีรีโมทควบคุมแบบมีสายหรือไม่มีสายก็ได้ ถ้าเป็นแบบมีสายให้ติดตั้งสายในราง PVC อย่างเรียบร้อย
- 1.6 มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 1.7 มีการติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด เบรเกอร์ป้องกันที่ปลอดภัย และใช้งานได้ดี
- 1.8 มีการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมเก็บไว้ในที่จัดเก็บให้เรียบร้อย
- 1.9 ความดังเสียงของคอยล์เย็นไม่เกิน 34 เดซิเบล และคอยล์ร้อนไม่เกิน 46 เดซิเบล
- 1.10 มีเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure) สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียด พร้อมแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน
- 1.11 มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี



(รองศาสตราจารย์ ดร.รวิช เกิดชื่น)

ผู้กำหนดรายละเอียด



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ เฟื่อนหมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้อนุมัติ