

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ประกอบห้องบรรยาย 18-307  
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

- 1.1. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 23,100 บีทียู
- 1.2. ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟสในประเทศไทย
- 1.3. ได้รับการรับรองจาก มอก. 2134-2545 และได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 1.4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และยี่ห้อเดียวกัน
- 1.5. มีรีโมทควบคุมแบบมีสายหรือไม่มีสายก็ได้ ถ้าเป็นแบบมีสายให้ติดตั้งสายในราง PVC อย่างเรียบร้อย
- 1.6. มีระบบพอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 1.7. มีการติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด เบรเกอร์ป้องกันที่ปลอดภัย และใช้งานได้ดี
- 1.8. มีการถอดเครื่องปรับอากาศเดิมเก็บไว้ในที่จัดเก็บให้เรียบร้อย
- 1.9. มีเอกสารแนะนำสินค้า (Brochure) สำหรับอ้างอิงถึงคุณสมบัติและรายละเอียด พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน
- 1.10. มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เกิดชื่น)

ผู้กำหนดรายละเอียด

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ เมื่อนมื่นไวย)

ผู้ตรวจสอบ

.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง)

รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ผู้อนุมัติ